

|                                                                                                                                                   |                                  |                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|
|  <b>KARADENİZ<br/>TEKNİK ÜNİVERSİTESİ</b><br>Eczacılık Fakültesi | <b>ASANSÖR KONTROL<br/>FORMU</b> | Doküman No      | ECZ.03-001 |
|                                                                                                                                                   |                                  | Yayın Tarihi    | 19.09.2025 |
|                                                                                                                                                   |                                  | Revizyon No     | 00         |
|                                                                                                                                                   |                                  | Revizyon Tarihi | -          |
|                                                                                                                                                   |                                  | Sayfa No        | 1/4        |

| KONTROL BİLGİLERİ                              | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KURUM                                          | Karadeniz Teknik Üniversitesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BİRİM                                          | Eczacılık Fakültesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FAALİYET ALANI                                 | Eğitim-Öğretim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TEHLİKE SINIFI                                 | <b>Yüksek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ÜST YÖNETİCİ                                   | Prof. Dr. Gülin RENDA, Dekan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SORUMLULAR VE İLETİŞİM BİLGİLERİ               | Zeki ŞAHİN, 535 954 52 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TELEFON                                        | (462) 325 67 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FAKS                                           | (462) 325 67 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E-POSTA                                        | ecz@ktu.edu.tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| WEB ADRESİ                                     | www.ktu.edu.tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| BİNA KULLANIM ALANI                            | 11371 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ASANSÖR DURAK SAYISI, KAT SAYISI               | <b>1 Numaralı Asansör:</b> 3 kat<br><b>2 Numaralı Asansör:</b> 4 kat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ASANSÖR SAYISI                                 | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ                          | <b>1 ve 2 numaralı Asansörler:</b> 7 kişi 750 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ASANSÖR KİMLİK NUMARASI/<br>BANDROL RENGİ/YILI | <b>1 Numaralı asansör:</b> 296470610/01 <b>MAVİ BANDROL (08.01.2019)</b><br><b>2 Numaralı asansör:</b> 296470610/02 <b>MAVİ BANDROL (08.01.2019)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YAPIM YILI                                     | <b>1 numaralı Asansör:</b> 2011 - <b>2 numaralı Asansör:</b> 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ÖNEMLİ ONARIMLAR                               | İki numaralı personel asansörünün 2017 yılında motoru tamir edildi ve kasnak değiştirildi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| KAYDA DEĞER KAZALAR                            | Kat arasında kalma dışında kayda değer kaza yaşanmadı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| YAŞANAN CAN VE MAL KAYBI                       | Bugüne kadar can kaybı olmadı, kaza yaşanmadı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| KULLANIM SÜRESİ                                | Hafta içi her gün 07.00-24.00, hafta sonları 08.00-17.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| KULLANAN SAYISI                                | 37 akademik, 9 idari, 3 hizmetelemanı, 400 öğrenci olmak üzere yaklaşık 450 kişi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ENGELLİLER İÇİN ASANSÖR                        | 2 adet asansör de öğrenciler tarafından kullanılmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SÖZLEŞME YAPILAN FİRMALAR                      | <b>ERA ASANSÖR, TRABZON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| İLETİŞİM BİLGİLERİ                             | (462) 326 05 05 www.eragrupasnsör.gmail.com<br>(462) 326 92 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| KABİN BİLGİLERİ                                | <b>1 ve 2 numaralı asansörler:</b> Özel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YASAL MEVZUAT                                  | <b>Asansör Yönetmeliği</b> , 01.01.2007 gün ve 26420 sayılı Resmi Gazete<br><b>Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği</b> , 24.06.2015 gün ve 29396 sayılı Resmi Gazete<br><b>Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde Görev Alacak A Tipi Muayene Kuruluşlarınca Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ</b> , 14.08.2012 gün ve 28384 sayılı Resmi Gazete<br><b>Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik</b> , 27.11.2007 tarih ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Madde: 62, 63, 160. |

| NO | TEHLİKE, TEHLİKELİ DURUMLAR                                                                                                                                                                                                                                                                       | EVET | HAYIR | MEVCUT DURUM<br>ÖNLEMLER                                                                                                        | SÜRE VE<br>TARİH    | SORUMLU    | KONTROL TARİHİ<br>DEĞERLENDİRME |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------|
| 1  | Asansörlerin düzenli aylık periyodik bakımları yapılıyor mu?                                                                                                                                                                                                                                      | X    |       | Yıllık bakım sözleşmesi imzalanan 5 asansörün aylık periyodik bakımları yapılmaktadır.                                          | Yıl boyu,<br>her ay | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 2  | Asansörlerin bir sorumlusu var mı?                                                                                                                                                                                                                                                                | X    |       | Asansörlerden sorumlu 1 elektrik teknikeri ve 1 elektrik teknisyeni bulunmaktadır.                                              | Sürekli             | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 3  | Kontrol ve arıza sırasında " <b>BAKIM VAR</b> ", " <b>ASANSÖR KONTROL EDİLMEKTEDİR</b> " şeklinde uyarıcı kartlar asansör kapılarına asılıyor mu?                                                                                                                                                 | X    |       | Yetkili servis elemanları tarafından gerekli önlem alınmaktadır.                                                                | Her<br>bakımda      | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 4  | Teknik servis tarafından hazırlanan periyodik aylık kontrol raporları dosyalanıyor mu?                                                                                                                                                                                                            | X    |       | Asansör kimlik dosyasında düzenli olarak muhafaza edilmektedir.                                                                 | Her<br>bakımda      | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 5  | Asansörlerle ilgili <b>ASANSÖR YÖNETMELİĞİ, ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ, ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ, ASANSÖR YILLIK KONTROL FAALİYETLERİNDE GÖREV ALACAK A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINCA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ</b> gibi mevzuat biliniyor mu? | X    |       | İlgili personele tebliğ edildi. Asansör kimlik dosyasına konuldu.                                                               | Sürekli             | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 6  | Asansörler insan sağlığı, can ve mal güvenliği bakımından tehlike oluşturuyor mu?                                                                                                                                                                                                                 |      | X     | Yetkili firma tarafından gerekli önlemler alınmaktadır.                                                                         | Sürekli             | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 7  | Asansörlerde koku, nem, su sızıntısı gibi sorunlar yaşanıyor mu?                                                                                                                                                                                                                                  |      | X     | Yetkili firma tarafından gerekli önlemler alınmaktadır. Sorumlu elemanlar tarafından izlenmektedir.                             | Sürekli             | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 8  | Asansörlerde aydınlatma sorunu yaşanıyor mu?                                                                                                                                                                                                                                                      |      | X     | Yetkili firma tarafından gerekli önlemler alınmaktadır. Sorumlu elemanlar tarafından izlenmektedir.                             | Sürekli             | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 9  | Kabin içerisinde acil telefon numaraları var mı?                                                                                                                                                                                                                                                  | X    |       | Kabinlerde gerekli iletişim bilgileri bulunmakta ve güncellenmektedir.                                                          | Sürekli             | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 10 | Kabin havalandırma sistemi var mı?                                                                                                                                                                                                                                                                | X    |       | Asansör kabini standartlara uygun hale getirildi. Sorumlu elemanlar tarafından da izlenmektedir.                                | Sürekli             | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 11 | Kabinde alarm tertibatı, imdat butonu var mı?                                                                                                                                                                                                                                                     |      | X     | Asansör kabini standartlara uygun hale getirildi. Sorumlu elemanlar tarafından da izlenmektedir.                                | Sürekli             | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 12 | Kabinde durdurma butonu var mı?                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | X     | Asansör kabini standartlara uygun hale getirildi. Sorumlu elemanlar tarafından da izlenmektedir.                                | Sürekli             | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 13 | Kabinde haberleşme için telefon var mı?                                                                                                                                                                                                                                                           | X    |       | Kabin içerisine haberleşme telefonu mevcuttur.                                                                                  | Sürekli             | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 14 | Kabin içerisinde ve dışında gösterge ve kat düğmeleri var mı?                                                                                                                                                                                                                                     | X    |       | Kat düğmeleri ile ilgili yetkili firma tarafından gerekli önlemler alınmaktadır. Sorumlu elemanlar tarafından da izlenmektedir. | Sürekli             | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |

| NO | TEHLİKE, TEHLİKELİ DURUMLAR                                                                                           | EVET | HAYIR | MEVCUT DURUM<br>ÖNLEMLER                                                                                   | SÜRE VE<br>TARİH | SORUMLU    | KONTROL TARİHİ<br>DEĞERLENDİRME |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|
| 15 | Kabinde kilit, akbil gibi özel sistemler var mı?                                                                      |      | X     | Asansörlerin yoğun kullanımı söz konusu olmadığından "akbil" takılmadı.                                    | Sürekli          | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 16 | Asansörler bir görevli tarafından mı çalıştırılıyor?                                                                  |      | X     | Asansörler personel ve öğrenci tarafından kullanılmaktadır.                                                | -                | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 17 | Kabinlerde aşırı yük için sesli ikaz sistemi var mı?                                                                  | X    |       | Kabinlerde sesli ikaz var. Aşırı yükte ilgili personel gerekli titizliği göstermektedir.                   | Sürekli          | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 18 | Kabin zeminleri temiz mi?                                                                                             | X    |       | Her gün temizlenmekte, kontrol edilmekte ve izlenmektedir.                                                 | Sürekli          | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 19 | Kabin içerisinde ayna var mı?                                                                                         | X    |       | Kabinlerde yeterli büyüklükte ayna bulunmaktadır.                                                          | Sürekli          | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 20 | Asansörlerde aylık bakımlar yanında yıllık bakım yapılıyor mu?                                                        | X    |       | Gerekli görüldüğünde ilgili firmadan genel bakım talep edilmektedir.                                       | -                | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 21 | Yetkili teknik servis ile yıllık bakım sözleşmesi imzalanıyor mu?                                                     | X    |       | 2 asansör için yıllık bakım sözleşmesi imzalandı.                                                          | Her yıl          | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 22 | Bir tehlike anında asansörler derhal devre dışı bırakılıyor mu?                                                       | X    |       | Yetkili servis elemanları ve sorumlu personel tarafından kontrol edilmekte ve izlenmektedir.               | Sürekli          | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 23 | Asansörlerde durak kapısı yanında içten kabin kapısı var mı?                                                          |      | X     | Fiziki imkânsızlık nedeniyle ortaya çıkacak <b>risk kabul edildi.</b>                                      | -                | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 24 | Asansörler, kabin içerisinde kalan kişilerin kurtarılması ve tahliyesine imkân sağlayacak düzeyde midir?              | X    |       | Asansör kabini standartlara uygun hale getirildi. Sorumlu elemanlar tarafından da izlenmektedir.           | Sürekli          | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 25 | Kabinler uzun süreli durma halinde bile içinde kalanlar için yeterli havalandırmayı sağlayacak düzeyde midir?         | X    |       | Yetkili servis elemanları ve sorumlu personel tarafından kontrol edilmekte ve izlenmektedir.               | Sürekli          | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 26 | Asansör kapısı açıldığında yeterli aydınlatma sağlanmakta mıdır?                                                      | X    |       | Yetkili servis elemanları ve sorumlu personel tarafından kontrol edilmekte ve izlenmektedir.               | Sürekli          | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 27 | Asansör kabinlerinde taşınabilecek azami yolcu sayısı ve yükün kilogram değerini gösteren plaka var mıdır?            | X    |       | Asansör kabini standartlara uygun hale getirildi. Sorumlu elemanlar tarafından da izlenmektedir.           | Sürekli          | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 28 | Asansör kabinlerinde kalma durumunda yardım alabilecekleri kişiler ve iletişim numaralarını gösteren plakalar var mı? | X    |       | Kabin içerisine yetkili servis ve yetkili personelin telefon numaraları güncellenmiş olarak bulunmaktadır. | Sürekli          | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |
| 29 | Asansör kabini çağrıldığı katagelmeden veya asansör hareket halinde iken kapı açılıyor mu?                            |      | X     | Yetkili servis elemanları ve sorumlu personel tarafından kontrol edilmekte ve izlenmektedir.               | Sürekli          | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                      |

| NO | TEHLİKE, TEHLİKELİ DURUMLAR                                                                         | EVET | HAYIR | MEVCUT DURUM ÖNLEMLER                                                                                            | SÜRE VE TARİH | SORUMLU    | KONTROL TARİHİ DEĞERLENDİRME |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------|
| 30 | Arıza durumunda kontrol panelinde “servis dışı” yazısı okunuyor mu?                                 | X    |       | Yetkili servis elemanları ve sorumlu personel tarafından kontrol edilmekte ve izlenmektedir.                     | Sürekli       | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                   |
| 31 | Asansör kapı camları “telli cam” mı?                                                                |      | X     | Asansör kabini standartlara uygun şekilde tamamıyla metaldir.Kapılarda cam aksan yoktur.                         | Sürekli       | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                   |
| 32 | Görevli teknik personelde, kat arasında kalan kişileri kurtarmak için kapı anahtarı var mı?         | X    |       | Yetkili servis elemanları ve sorumlu personel anahtar verildi, nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi. | Sürekli       | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                   |
| 33 | Yangın ve deprem esnasında asansörlerin kullanılmaması gerektiği uyarısı yapıldı mı?                | X    |       | Uyarı levhaları asansörlere asıldı.                                                                              | Sürekli       | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                   |
| 34 | Asansörlerde eşya taşınıyor mu?                                                                     |      | X     | Gerekli önlemler alındı. İlgili personel tarafından kontrol edilmekte ve izlenmektedir.                          | Sürekli       | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                   |
| 35 | Asansör makine dairesi güvenliği sağlanmış mı? Kapısı kilitli tutuluyor mu?                         | X    |       | Gerekli önlemler alındı. İlgili personel tarafından kilitlendi, kontrol ve izleme yapılmaktadır.                 | Sürekli       | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                   |
| 36 | Çalışma esnasında titreme, kendiliğinden hareket etme, yavaşlama veya durma, sallanma yaşanıyor mu? |      | X     | Asansör kabini standartlara uygun hale getirildi. Periyodik bakımlarda kontrol edilmekte ve izlenmektedir.       | Sürekli       | Zeki ŞAHİN | 10.10.2025                   |

**Kaynak:** Asansör Yönetmeliği, 01.01.2007 gün ve 26420 sayılı Resmi Gazete, Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği, 24.06.2015 gün ve 29396 sayılı Resmi Gazete

**Zeki ŞAHİN**  
Sorumlu

**Kemal YOLCU**  
Fakülte Sekreteri

**Prof. Dr. Gülin RENDA**  
Dekan