



BÖLÜM/BİRİM:

AY:

GÜN	SABAH			AKŞAM			KONTROL EDEN Adı Soyadı	İMZA
	ISI	NEM	SAAT	ISI	NEM	SAAT		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

BİRİM/BÖLÜM	ISI DEĞERİ		NEM DEĞERİ	
	Minimum Değer	Maksimum Değer	Minimum Değer	Maksimum Değer
Ameliyat Odası	20°C	23°C	%30	%60
Yoğun Bakım Odaları	22°C	26°C	%30	%60
Bilgi İşlem Sunucu Odası	18°C	22°C	%45	%70
Kemoterapi İlaç Hazırlama Odası	18°C	22°C	---	---
Tıbbi Atık Geçici Depo	+4°C	+4°C	---	---
Patoloji Blok Arşivi	---	25°C	---	---
İlaç Muhafaza Alanları	18°C	26°C	---	---
Diğer Alanlar	18°C	26°C	%30	%60

NOT: Normal değerlerin dışına çıkılması durumunda Teknik Servise haber veriniz.

Ameliyathane sıcaklığı ameliyatın türüne ve ihtiyaca göre 18-26 °C arasında ayarlanabilir.

Pediyatri Ameliyathane oda sıcaklığı hekim isteği ile 30 °C ye kadar ayarlanabilmektedir.